

Murray City Fire Department Inspection Checklist

1. EXITS:

- Not opening in the proper direction
- Door(s) locked or blocked
- Door(s) in need of repair
- Sign(s) not illuminated
- Directional signs needed
- Emergency lighting needed for corridors and stairways

2. FIRE PROTECTION INSTALLATION:

- Maintain access to standpipes, hose racks, FDC, and fire sprinkler controls/valves
- Spare sprinkler heads and wrench not provided
- Inspect/service hood, ducts, and ANSUL system
- Identify and secure sprinkler valves
- Annual/5-year inspection past due
- FDC caps are missing or damaged
- Incomplete system/unprotected areas
- Riser room signage required
- Annual fire alarm inspection past due
- Proof of fire sprinkler supervision required

3. FIRE EXTINGUISHERS:

- Annual inspection past due
- Insufficient number/type (2A:10B:C)
- Shall be mounted every 75 feet
- Obstructed - must be unobstructed
- Sign(s) indicating location needed

4. ELECTRICAL:

- Improper use of extension cords
- Protective cover(s) missing
- Blank covers missing in breaker panel
- Breakers taped open
- Breaker not labeled
- Defective or exposed wiring
- Improper use of multi-plug adapters

5. FLAMMABLE LIQUIDS:

- Improper use
- Improper storage
- Improper dispensing
- Improper storage container

6. STORAGE:

- Storage too close to ceiling or sprinkler heads (18-24" clearance)
- Too close to furnace or hot water heater (30" min)
- Blocking electrical panel (30" clearance)
- Boiler, mechanical, and electrical rooms shall remain clear
- Remove storage beneath unprotected stairways
- Blocking aiseways or exits
- Disorderly or excessive storage of combustibles
- Rubbish, waste, and oily rags shall be stored in proper containers

7. MISCELLANEOUS:

- Remove waste and trash from around the exterior of the building
- Address shall be posted on building and visible from street
- High-pressure cylinders shall be secured
- Protective post required
- Occupant load shall be posted
- Fire-rated doors wedged open
- Penetrations in fire-rated construction
- Fire lane/fire hydrant obstructed
- MSDS sheets not available on site
- Knox Box (Model 3200) mounted at 5' & unobstructed

Murray City Fire Department Inspection Checklist

Estos son los elementos que buscamos durante una inspección. Por favor, corrija cualquier problema y atienda cualquier deficiencia antes de nuestra próxima inspección.

1. SALIDAS:

- No abren en la dirección correcta
- Puerta(s) bloqueada(s) o cerrada(s) con llave
- Puerta(s) en necesidad de reparación
- Letrero(s) no iluminado(s)
- Se necesitan señales direccionales
- Se necesita iluminación de emergencia en pasillos y escaleras

2. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

- Mantener acceso a bocas de incendio, soportes de mangueras, FDC y controles/válvulas del sistema de rociadores
- No se proporcionaron cabezales de rociadores de repuesto ni llave
- Inspeccionar/dar mantenimiento a la campana, ductos y sistema ANSUL
- Identificar y asegurar las válvulas del sistema de rociadores
- Inspección anual/de 5 años vencida
- Tapas de FDC faltantes o dañadas
- Sistema incompleto/áreas desprotegidas
- Se requiere señalización en la sala del montante
- Inspección anual de la alarma contra incendios vencida
- Se requiere prueba de supervisión del sistema de rociadores

3. EXTINTORES DE INCENDIO:

- Inspección anual vencida
- Número/tipo insuficiente (2A:10B:C)
- Deben estar montados cada 75 pies
- Obstruido
- Se necesitan letreros indicando la ubicación

4. ELÉCTRICO:

- Uso inadecuado de cables de extensión
- Falta de cubiertas protectoras

- Falta de tapas en panel de interruptores
- Interruptores asegurados con cinta adhesiva
- Interruptor no etiquetado
- Cableado defectuoso o expuesto
- Uso inadecuado de adaptadores multipuerto

5. LÍQUIDOS INFLAMABLES:

- Uso inadecuado
- Almacenamiento inadecuado
- Dispensación inadecuada
- Contenedor de almacenamiento inadecuado

6. ALMACENAMIENTO:

- Almacenamiento demasiado cerca del techo o cabezales de rociadores (espacio libre de 18-24")
- Demasiado cerca del horno o calentador de agua (mínimo 30")
- Bloqueando el panel eléctrico (espacio libre de 30")
- Las salas de calderas, mecánicas y eléctricas deben permanecer despejadas
- Retirar el almacenamiento debajo de escaleras sin protección
- Bloqueo de pasillos o salidas
- Almacenamiento desordenado o excesivo de materiales combustibles
- La basura, los desechos y los trapos aceitosos deben almacenarse en contenedores adecuados

7. VARIOS:

- Retirar desechos y basura del exterior del edificio
- La dirección debe estar publicada en el edificio y ser visible desde la calle
- Los cilindros de alta presión deben estar asegurados
- Se requiere poste protector
- Se debe publicar la capacidad de ocupación
- Puertas cortafuegos sujetadas abiertas
- Penetraciones en construcciones con clasificación de resistencia al fuego
- Carril contra incendios/hidrante obstruido
- Hojas de MSDS no disponibles en el sitio